

REGISTRE DES QUESTIONS

INFORMATIONS CONCERNANT L'ANNONCE

Collectivité :	Département de la Haute-Marne
Type d'annonce :	Avis d'appel à la concurrence
Type de procédure :	Procédure adaptée ouverte pour les travaux compris entre 90 000 euros HT et 5 538 000 euros
Référence :	2024-281
Date de mise en ligne :	Le mardi 27 août 2024 à 11:40:02
Date de clôture :	Le jeudi 26 septembre 2024 à 17:00:00
Titre :	RD 179 - Travaux de reconstruction du pont mobile de Curel

REGISTRE DES QUESTIONS / REPONSES REPONDUES

Questions / Réponses

[17/09/2024 à 15:10:39] Bonjour,
Suite à notre visite du site il semble que la zone mise à disposition pour le stockage des matériaux et de l'installation de chantier soit peu adaptée.
Sera t'il possible d'installer une zone de stockage / un abri de chantier sur la D179 rive gauche juste aux abords de l'emplacement de pont?
Merci d'avance.

Questions / Réponses

[18/09/2024 07:51:05] Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous la réponse a la question posée.

L'entreprise doit maintenir l'accès au contre-halage, à l'habitation situé le long du contre-halage pour des véhicules légers et pour les piétons qui vont cheminer le long de la RD 179 et également à la piste cyclable. Le candidat doit notamment prévoir tous les dispositifs nécessaires pour assurer la sécurité de ces piétons dans l'emprise du chantier qui commence au niveau de l'installation de chantier.

Par ailleurs, la RD 179 va être le seul accès au chantier côté rive gauche. Il n'est donc pas envisageable de neutraliser une partie de la chaussée pour ne pas gêner les divers approvisionnements .

Si la zone mise à disposition pour les installations de chantier n'est pas adaptée, son aménagement est prévu dans le cadre du prix 1-1.

Cordialement,

*François Vogelweith
Service administratif et financier*

[06/09/2024 à 09:55:46] Bonjour,

Pouvez-vous préciser le type de traverses de protection souhaitées dans le prix 6.13?

Ces traverses neuves remplaceront bien celles en bois présentes actuellement sur les bajoyers?

Merci

[16/09/2024 08:06:58] Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous la réponse à votre question:

Pouvez-vous préciser le type de traverses de protection souhaitées dans le prix 6.13? -> Les traverses sont décrites au §1.5.3.2 sous le terme de lisses.

Vous en souhaitant bonne réception et restant à votre disposition pour tout complément d'information.

Cordialement,

*François Vogelweith
Service administratif et financier*

[05/09/2024 à 17:29:45] Bonjour,

Sauf erreur de ma part, je ne trouve pas le CCTP du local technique

Vous remerciant

Cordialement

Questions / Réponses

[16/09/2024 08:09:32] Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous la réponse à la question posée:

1 - Sauf erreur de ma part, je ne trouve pas le CCTP du local technique.

Une mise à jour du CCTP concernant ces éléments sera transmis prochainement.

Vous souhaitant bonne réception de ces éléments.

Cordialement,

François Vogelweith

Service administratif et financier

[05/09/2024 à 14:35:04] Bonjour,

Avez-vous réalisé un dimensionnement des tubes métal de l'élargissement pour le pylône ?

Quel est l'ancrage minimal que vous souhaitez dans le calcaire pour ces 3 tubes ?

Merci

[16/09/2024 08:03:45] Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous les réponses aux questions posées:

1 - Avez-vous réalisé un dimensionnement des tubes métal de l'élargissement pour le pylône ?

Le dimensionnement des tubes (portance et intégrité) sera réalisé par le titulaire dans le cadre des études d'exécution prévues au marché.

2 - Quel est l'ancrage minimal que vous souhaitez dans le calcaire pour ces 3 tubes ?

Au stade de la conception, la longueur dans le sol est estimée à 8 m.

Vous souhaitant bonne réception de ces éléments et restant à votre disposition pour tout complément d'information.

Cordialement,

François Vogelweith

Service administratif et financier

[05/09/2024 à 13:28:08] Bonjour,

Pourriez vous svp nous transmettre les plans 3D du pont mobile.

Merci d'avance.

Questions / Réponses

[09/09/2024 13:19:35] Bonjour,

Vous trouverez ci-joint les plans 3D du pont mobile.

Ces plans ne sont pas contractuels. Ils servent à la bonne compréhension du projet.

Cordialement,

Le service administratif et financier

*
</i>Fichier envoyé en pj : Assemblage Pont Mobile.stp</i>*