

REGISTRE DES QUESTIONS

INFORMATIONS CONCERNANT L'ANNONCE

Collectivité :	Communauté de Communes des Portes de Romilly sur Seine
Type d'annonce :	Avis d'appel à la concurrence
Type de procédure :	Procédure adaptée ouverte pour les travaux compris entre 90 000 euros HT et 5 538 000 euros
Référence :	2410DEIA
Date de mise en ligne :	Le lundi 21 octobre 2024 à 13:10:01
Date de clôture :	Le mardi 12 novembre 2024 à 16:00:00
Titre :	DESSERTTE EN EAU INDUSTRIELLE DE LA ZONE AEROMIA
Descriptif :	La présente consultation est un marché de travaux portant sur la réalisation d'un réseau d'eau brute afin de desservir en eau industrielle la zone Aéromia.

REGISTRE DES QUESTIONS / REPONSES REPONDUES

Questions / Réponses

[25/10/2024 à 17:45:03] Bonjour,

Auriez vous une coupe ou un schéma sur le regard technique?

Quel lot va mettre en place les bâches incendie?

Dans le Lot n°2, le prix 3.26 (Travaux de fonçage) d'après que j'ai compris, vous voulez que la canalisation fonte D300 soit protégée dans un tube acier sous la partie de la traverse du futur giratoire. Si c'est exacte, quel diamètre doit-on pendre pour le tube acier ? non précisé dans le CCTP.

Cordialement,

Questions / Réponses

[28/10/2024 11:03:15] Bonjour,

Les réponses à vos questions:

Question n°1 : La coupe et le schéma du regard technique sont fournis en annexe G du DCE du lot n° 2 « Canalisations ».

Question n° 2 : Dans le lot n° 2 « Canalisations », il est demandé à l'entreprise de créer des branchements en vue de l'installation de futures bâches d'incendie au sol. Celles-ci ne sont pas prévues au stade de cette consultation.

Question n° 3 : La canalisation DN 300 mm, au droit du futur rond-point du RD n° 160, doit être placée dans un fourreau acier. Il appartient à l'entreprise de dimensionner le fourreau acier permettant le passage de la canalisation DN 300 mm au niveau de son emboîtement.

Restant disponible.

Bonne journée