

## REGISTRE DES QUESTIONS

### INFORMATIONS CONCERNANT L'ANNONCE

<b>Collectivité :</b>	Communauté d'agglomération Grand Saint-Dizier Der et Vallées
<b>Type d'annonce :</b>	Avis d'appel à la concurrence
<b>Type de procédure :</b>	Procédure adaptée ouverte pour les travaux compris entre 90 000 euros HT et 5 538 000 euros
<b>Référence :</b>	2443
<b>Date de mise en ligne :</b>	Le vendredi 08 novembre 2024 à 11:00:01
<b>Date de clôture :</b>	Le lundi 09 décembre 2024 à 12:00:00
<b>Titre :</b>	Construction d'un réseau d'assainissement à Cheminon (51)
<b>Descriptif :</b>	Construction d'un réseau d'assainissement à Cheminon (51)

### REGISTRE DES QUESTIONS / REPONSES REPONDUES

#### Questions / Réponses

[ 20/11/2024 à 08:44:13 ] Bonjour,  
Serait-il possible, s'il vous plait, d'avoir le plan projet au format dwg?  
Par avance merci de votre retour.

[ 21/11/2024 10:37:20 ] Bonjour,

*Les documents ont été mis à jour dans le dossier de consultation.*

*Vous en souhaitant bonne réception,*

*Cordialement,*

[ 20/11/2024 à 08:21:58 ] Bonjour,  
Suite à la possibilité d'une variante pour le poste de relevage en préfabriqué, est il toujours nécessaire de posséder la qualification FNTP 5422 ?  
Merci de votre réponse

## Questions / Réponses

[ 21/11/2024 10:39:10 ] Bonjour,

Si le candidat répond uniquement à la variante pas de nécessité de posséder la qualification FNTTP 5422.

Vous en souhaitant bonne réception,

Cordialement,

[ 18/11/2024 à 17:38:29 ] Bonjour.

Est-il possible de nous transmettre les plans en dwg?

[ 21/11/2024 10:37:31 ] Bonjour,

Les documents ont été mis à jour dans le dossier de consultation.

Vous en souhaitant bonne réception,

Cordialement,

[ 15/11/2024 à 11:14:18 ] Bonjour,

Sur les plans, est-ce que l'ensemble des branchements sont en Ø 160 ?

Est-il possible d'avoir une légende pour les boîtes de branchements (points roses et verts)

Merci

[ 18/11/2024 13:08:16 ] Bonjour,

L'ensemble des branchements sont en Ø160.

En ce qui concerne les point vert/Rose/Orange... ce n'est qu'une xref sur nos plans.

Nous avons côté toutes les boîtes des branchements en Z sur nos étiquettes.

Ci-dessous la légende :

Point vert : profondeur de la boîte de branchement <0.80m

Point orange : profondeur de la boîte de branchement [0.80m;1.50m]

Point rouge : profondeur de la boîte de branchement >1.50m

Point gris : Boîte de branchement déjà existante

Point rose : Profondeur de la boîte de branchement inconnue

Vous en souhaitant bonne réception,

Cordialement,

## Questions / Réponses

[ 15/11/2024 à 11:10:44 ] Bonjour,

Est-il possible d'avoir les plans autocad ?  
Merci d'avance

---

[ 21/11/2024 10:39:51 ] Bonjour,

*Les plans ont été transmis dans les documents de la consultation.*

*Cordialement,*