



REGISTRE DES QUESTIONS

INFORMATIONS CONCERNANT L'ANNONCE

Collectivité :	COMMUNE DE BOUILLY
Type d'annonce :	Avis d'appel à la concurrence
Type de procédure :	Procédure adaptée ouverte pour les travaux compris entre 90 000 euros HT et 5 538 000 euros
Référence :	01-2024
Date de mise en ligne :	Le lundi 04 novembre 2024 à 13:30:01
Date de clôture :	Le vendredi 06 décembre 2024 à 12:00:00
Titre :	TRAVAUX - MSP BOUILLY

REGISTRE DES QUESTIONS / REPONSES REPONDUES

Questions / Réponses

[19/11/2024 à 19:13:42] bonjour,

Pour le lot 12 pouvez vous valider les unités de chaque groupe (box kiné, locaux sociaux RDC sur le groupe PAC médecin) ?

Le CCTP fait mention d'une commande centralisée pour piloter l'installation via PC, smartphone etc., proposition en airCloud Pro ? ou CS NET obligatoirement ?

Dans l'attente de votre reponse.

Questions / Réponses

[20/11/2024 13:16:14] Bonjour,

En réponse à votre question :

> Chaque groupe doit correspondre aux besoins de chaque unité suivant les plans colorés afin de séparer les consommations de chaque entité.

> La commande centralisée pour piloter l'installation sera positionnée dans le nouveau local TGBT pour avoir l'interface avec le lot électricité permettant le comptage des consommations.

Bien cordialement,
Le Maire.

[18/11/2024 à 14:25:59] Bonjour,

Concernant la visite du site, la prochaine date proposée est le 20/11/2024 de 14h00 à 16h00.

Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous préciser les modalités de participation qui ne sont pas indiquées dans le règlement de consultation (confirmation de présence, lieu, personne à contacter si besoin ...)?

Nous vous en remercions par avance.

Cordialement.

[18/11/2024 19:56:41] Bonsoir,

En réponse à votre question, il n'y a pas de rendez-vous à prendre. Venir directement sur le site du présent chantier aux dates et horaires avec l'attestation de visite à remplir.

Bien cordialement,
Le Maire.

[13/11/2024 à 11:36:43] Pour le 02 gros œuvre

1- Le fichier nommé 3-A ne s'ouvre pas, pourriez vous le remettre en PDF .

2- Je n'ai pas trouvé de plan des locaux existant

3- Le sol bas su RDC de l'existant est de quel nature? (dallage porté, dallage terre plein, plancher?)

Questions / Réponses

[14/11/2024 06:19:38] Bonjour,

En réponse à vos interrogations :

1- Le fichier nommé 3-A ne s'ouvre pas, pourriez-vous le remettre en PDF ? >>> Le fichier 3-A est un fichier autocad qui s'ouvre avec ce logiciel. Ce fichier comporte les mêmes documents que les PDF du marché,

2- Je n'ai pas trouvé de plan des locaux existants >>> Le document 3 - A.20.10 est remplacé sur la plateforme Xmarchés + en pièce jointe dans cette réponse à tous,

3- Le sol bas su RDC de l'existant est de quelle nature (dallage porté, dallage terre plein, plancher) ? >>> C'est un dallage sur terre plein.

Bien cordialement,
Le Maire.

</i>Fichier envoyé en pj : 3 - A.20.10.pdf</i>

[08/11/2024 à 16:50:49] Bonjour,

Concernant le lot 14, J'ai une interrogation sur la variété des 26 végétaux, il est mentionné Buglia, s'agit-il du Buddleia (arbre à papillon) ! pouvez vous confirmer ? quel couleur opteriez vous ?

Merci pour votre aimable retour
cordialement

[17/11/2024 20:17:14] Bonsoir,

En réponse concernant le lot 14, sur la variété des 26 végétaux : il est mentionné Buddleia (arbre à papillon), les couleurs retenues seront les teintes violet, mauve et pourpre.

Bien cordialement,
Le Maire.