

INFORMATIONS CONCERNANT L'ANNONCE

Collectivité :	VOUZIERS
Type d'annonce :	Avis d'appel à la concurrence
Type de procédure :	Procédure adaptée ouverte pour les travaux compris entre 90 000 euros HT et 5 538 000 euros
Référence :	20245VZ
Date de mise en ligne :	Le vendredi 08 novembre 2024 à 13:10:01
Date de clôture :	Le vendredi 06 décembre 2024 à 12:00:00
Titre :	Construction de vestiaires et d'un bureau pour les ateliers municipaux
Descriptif :	Construction de vestiaires et d'un bureau pour les ateliers municipaux

REGISTRE DES QUESTIONS / REPONSES REPONDUES

Questions / Réponses

[21/11/2024 à 11:51:24] Madame Monsieur bonjour,
La construction étant neuve, la visite obligatoire concerne t'elle également le lot
N°09-CARRELAGE-FAIENCE-PEINTURE ou pouvons nous en être exempt ?
D'avance merci de votre réponse.

[22/11/2024 08:55:08] Bonjour,

la visite reste obligatoire même pour le lot n°09. Elle est justifiée par la nécessité d'appréhender le lieu et les conditions du futur chantier, la co activité avec le reste des ateliers, les conditions de circulation des véhicules au niveau du chantier.

Cordialement,

[18/11/2024 à 10:09:39] Pour le lot couverture,
04.2.2.11 Il est demandé une gouttière havraise, rien n'est dessiné sur les plans. La couverture étant double
peau, cela n'est pas réalisable.
Pouvez-vous nous indiquer ce qui doit être prévu.

Questions / Réponses

[18/11/2024 15:34:44] Bonjour,

Prévoir en remplacement un chéneau encastré sans dépassement de la limite de toiture car le bâtiment se situe en limite parcellaire. L'entreprise est libre de proposer une variante dans la mesure où celle-ci permet également de ne pas être en dépassement de la toiture.

Cordialement,

[15/11/2024 à 11:57:09] Bonjour,

Pouvez vous nous fournir l'étude de sol,

A l'avance merci.

[18/11/2024 10:43:44] Bonjour,

*l'étude de sol vient d'être ajoutées aux documents de la consultation.
Vous êtes invités à télécharger le document.*

Cordialement,

[15/11/2024 à 11:48:16] Bonjour,

Sauf erreur de ma part, je ne trouve pas de plan coté (sauf pour les hauteurs) pour le lot Gros Œuvre.

A l'avance merci de votre réponse.

[18/11/2024 10:41:46] Bonjour,

effectivement il s'agit d'un oubli; les plans gros oeuvre cotés ont donc été rajoutés aux documents de la consultation.

Ainsi, vous êtes invités à les télécharger de nouveau.

Avec toutes nos excuses.

Cordialement,

[12/11/2024 à 09:00:26] Bonjour Madame Monsieur

Pour le lot 3, la charpente est-elle métallique ou fermettes bois ?

Cordialement.

Questions / Réponses

[13/11/2024 10:58:03] Bonjour,

Les caractéristiques techniques de la charpente sont détaillées dans le CCTP du lot n°3 et sur les plans : il s'agit du poste 03.2.2.2 Charpente (page 15 du CCTP). Détail au poste 03.2.2.2.1 (fermettes industrialisées en sapin du Nord traité).

Cordialement,