



**VOSGES SECRÈTES**  
la Communauté de Communes de  
la Porte des Vosges Méridionales

## REGISTRE DES QUESTIONS

### INFORMATIONS CONCERNANT L'ANNONCE

<b>Collectivité :</b>	Communauté de Communes de la Porte des Vosges Méridionales
<b>Type d'annonce :</b>	Avis d'appel à la concurrence
<b>Type de procédure :</b>	Appel d'offres ouvert
<b>Référence :</b>	TRAVAUX_PISCINE_2025
<b>Date de mise en ligne :</b>	Le vendredi 24 janvier 2025 à 10:20:01
<b>Date de clôture :</b>	Le vendredi 28 février 2025 à 12:00:00
<b>Titre :</b>	Rénovation et l'extension de la piscine intercommunale du Val d'Ajol
<b>Descriptif :</b>	Le projet consiste en la démolition partielle du bâtiment existant, en sa reconstruction et extension. Le nouvel équipement sportif accueillera un bassin de natation, un bassin d'apprentissage, un toboggan avec bassin de réception et un espace détente (hammam et sauna). Le marché est décomposé en 17 lots

### REGISTRE DES QUESTIONS / REPONSES REPONDUES

#### Questions / Réponses

[ 29/01/2025 à 14:39:49 ] LOT 14 toboggan

Le CCTP demande : Feu de départ avec contrôle depuis le bureau de maître nageur.

Merci de préciser si nous parlons de feu par temporisation ou par capteur. et à quel lot incombe les câbles électriques entre le départ et le boîtier de commande

Le CCTP en page 5 demande une arrivée accompagnée. ce concept d'arrivée accompagnée n'est pas compatible avec les plans prévisionnels d'implantation DCE. De plus le CCTP semble décrire une arrivée aquafreinée.

Est-ce une erreur de rédaction et parlons-nous d'un standard en bassin de réception?

## Questions / Réponses

[ 29/01/2025 16:27:41 ] Bonjour,

Nous parlons d'un feu par détecteur compris raccordement au présent lot.

Bonne réception,

Cordialement,

[ 28/01/2025 à 17:51:48 ] Bonjour,

Quelle est la date prévue de démarrage des travaux.

Cordialement,

[ 29/01/2025 16:25:49 ] Bonjour,

Le démarrage des travaux est prévu Semaine 16.

Bonne réception,

Cordialement,

[ 28/01/2025 à 09:09:53 ] Bonjour, Pour des questions de garanties est il possible que l'étancheur fournisse et pose lui même le complexe d'étanchéité et la fourniture et pose des plots solaires pour l'installation photovoltaïque car les assurances n'aiment pas ce genre de découpage.

[ 29/01/2025 16:56:48 ] Bonjour,

Cette proposition peut être faite en VARIANTE mais il faut tout de même répondre au marché de base.

Bonne réception,

Cordialement,