

REGISTRE DES QUESTIONS

INFORMATIONS CONCERNANT L'ANNONCE

Collectivité :	Commune de Vendeuve-sur-Barse
Type d'annonce :	Avis d'appel à la concurrence
Type de procédure :	Procédure adaptée ouverte pour les travaux compris entre 90 000 euros HT et 5 538 000 euros
Référence :	M2025_001_002
Date de mise en ligne :	Le mercredi 05 février 2025 à 18:50:01
Date de clôture :	Le vendredi 28 février 2025 à 16:00:00
Titre :	Aménagement de la rue des Anciennes Tanneries
Descriptif :	travaux de voirie - à compter du 7 avril 2025 pour 24 semaines travaux d'espaces verts - à compter du 2 juin 2025 pour 4 semaines

REGISTRE DES QUESTIONS / REPONSES REPONDUES

Questions / Réponses

[17/02/2025 à 16:55:20] Bonjour

Y a t-il un BPU pour le LOT N°2 ?

Merci d'avance

[17/02/2025 17:12:07] Bonjour,

Non il n'y a pas de bordereau de prix pour le lot 2.

Bien cordialement,

[17/02/2025 à 09:11:04] Bonjour, au CCAP il est question de maintien de stationnement pour la gare ainsi que les accès mais nous avons l'impression que les travaux n'impacteront pas la zone de la gare. Pouvez vous nous le confirmez ?

Cordialement,

Questions / Réponses

[17/02/2025 09:19:02] Bonjour,
Effectivement, il s'agit d'une erreur,
Avec toutes nos excuses,

[13/02/2025 à 19:18:21] Bonjour,

Serait-il possible d'avoir les plans au format DWG ?

Merci d'avance,
Bien cordialement,

[17/02/2025 08:42:30] Bonjour,
Le plan a été ajouté au format dwg.
Bien cordialement,

[12/02/2025 à 14:31:02] Bonjour ,

Question concernant le Lot 2 :

Pouvons-nous avoir la Détail estimatif en format Excel, ainsi que l'AE en format Word ?

Bien cordialement

[17/02/2025 09:22:06] Bonjour,
Les actes d'engagement et DPGF ont été ajoutés dans des formats pour être complétés directement.
Toutefois pour les DPGF aucune quantité ne peut être modifiée. Si les quantités sont modifiées alors, ce sera pris en variante et il faudra une offre de base avec.
Bien cordialement,

[10/02/2025 à 16:39:43] Lot 2

Bonjour,

Pouvez-vous indiquer la taille souhaitée pour les vivaces, les graminées et les rosiers ?

Cordialement

Questions / Réponses

[11/02/2025 08:50:58] Bonjour,

En réponse à la question ci-dessus, je vous informe :

La contenance minimum est la suivante :

- Godet 9 pour les vivaces
- 1 litre pour les graminées
- 2 litres pour les rosiers

Bien cordialement,

Le Maire,

Marielle CHEVALLIER