



REGISTRE DES QUESTIONS

INFORMATIONS CONCERNANT L'ANNONCE

Collectivité :	Commune de Remiremont
Type d'annonce :	Avis d'appel à la concurrence
Type de procédure :	Appel d'offres ouvert
Référence :	ptcv-aar-2025-1
Date de mise en ligne :	Le vendredi 07 mars 2025 à 11:00:01
Date de clôture :	Le lundi 28 avril 2025 à 12:00:00
Titre :	Contrat de performance énergétique des installations thermiques de la Ville de Remiremont
Descriptif :	Contrat de performance énergétique des installations thermiques de la Ville de Remiremont

REGISTRE DES QUESTIONS / REPONSES REPONDUES

Questions / Réponses

[10/04/2025 à 15:09:03] Dans le cadre de la consultation pour le Marché de performance énergétique des installations thermiques de Remiremont, nous aurions besoin d'un complément d'information, et vous remercions de bien vouloir apporter réponses aux interrogations suivantes :

Afin de pouvoir répondre sur la fourniture de gaz du gymnase Charlet, situé 21 Impasse Charlet 88200 REMIREMONT nous vous remercions de bien vouloir nous autoriser l'accès auprès du gestionnaire de réseau de gaz aux données techniques du site, dont le PCE est le numéro 5477858175589 en nous faisant parvenir une attestation signée.

La cuisine du palais des congrès est alimentée en gaz par le poste gaz principal. Suite au passage du site sur réseau de chauffage urbain et compte-tenu de la très faible consommation en gaz de la cuisine (non quantifiable), le poste gaz est largement surdimensionné par rapport aux besoins, engendrant un surcoût inutile sur sa location et sur le montant de l'abonnement et des termes fixes de transport et distribution du gaz. N'ayant aucune valeur ajoutée sur les consommations de gaz à usage de cuisine, confirmez-vous le maintien de ce site dans l'appel d'offre ?

Nous vous remercions par avance pour vos réponses.

Bien cordialement

Questions / Réponses

[18/04/2025 08:01:09] Bonjour à vous

En réponse à votre demande, l'attestation est en cours de signature et sera mise en ligne dès que le document sera signé.

Quant à la cuisine du palais des congrès, nous vous confirmons le maintien de ce site dans le périmètre de l'appel d'offres. Un point particulier sera réalisé à l'issue de la consultation avec le titulaire retenu, afin d'étudier les modalités d'adaptation du poste gaz en cohérence avec les faibles consommations constatées sur ce site.

Cordialement.