REGISTRE DES QUESTIONS

INFORMATIONS CONCERNANT L'ANNONCE

Collectivité :	Département de Meurthe-et-Moselle
Type d'annonce :	Avis d'appel à la concurrence
Type de procédure :	Appel d'offres ouvert
Référence :	A25070001
Date de mise en ligne :	Le lundi 17 mars 2025 à 17:10:01
Date de clôture :	Le mercredi 23 avril 2025 à 16:00:00
Titre :	Construction du collège - secteur Gentilly à Nancy

REGISTRE DES QUESTIONS / REPONSES REPONDUES

Questions / Réponses

[03/04/2025 à 08:26:23] Bonjour,

Lot 01 Gros œuvre

Pouvez-vous nous confirmer la possibilité de réaliser les voiles B.A en prémur.

Cordialement.

[04/04/2025 14:34:21] Bonjour,

Oui, vous pouvez réaliser des voiles BA en prémur. En revanche, la plupart resteront visible, ils devront être d'une qualité impeccable et irréprochable.

Cordialement,

Le service de la Commande Publique

Questions / Réponses

[01/04/2025 à 14:55:53] Bonjour,

Concernant le lot 05 MEN EXT,
Il est indiqué Essence Mélèze dans le CCTP est essence PIN classe 4 sur les plans : que doit-on ?
Il est décrit vitrage Stadip anti-effraction : doit-on du vitrage 44.2 ou 44.6 ?
Il est décrit dans tous les postes de menuiserie : - Retours en tableau intérieur en Pin et -Retour extérieur en tôle / Or sur les plans nous ne retrouvons pas cette information, à priori beaucoup de menuiserie sont demandé avec "un cadre bois extérieur en Pin" : pouvez-vous nous indiquer ce que nous devons prendre en compte ?
Il est indiqué dans le CCTP "double lisse de protection formant stop-chute" et sur les plans il est indiqué que c'est le lot serrurerie qui les doit : que doit-on prévoir ?
Sur les plan il est indiqué "grille anti-rongeur" dans notre lot mais il n'y a aucun détail dans le CCTP.
Est-ce que le contreplaqué 10 mm décrit dans le cctp correspond au cadre bois périphérique ép 25 mm des plans de détails ? : Que doit-on prévoir ?

Questions / Réponses

[04/04/2025 14:43:34] Bonjour,

Il est indique? Essence Me?le?ze dans le CCTP est essence PIN classe 4 sur les plans : que doit-on ?

Réponse : Il s'agit d'une coquille, le CCTP a été modifié en ce sens. Merci de vous référer au chapitre 3.1.1 pour proposer une essence compatible.

Il est de?crit vitrage Stadip anti-effraction : doit-on du vitrage 44.2 ou 44.6 ?

Réponse : Il n'y a pas de prescription particulière sur ce point. Il appartient à l'entreprise de proposer les caractéristiques du vitrage anti-effraction qui soit en cohérence avec les autres caractéristiques techniques demandées.

44.2 dans les étages

Il est de?crit dans tous les postes de menuiserie : - Retours en tableau intérieur en Pin et -Retour exte?rieur en to?le / Or sur les plans nous ne retrouvons pas cette information, a? priori beaucoup de menuiserie sont demande? avec "un cadre bois exte?rieur en Pin" : pouvez-vous nous indiquer ce que nous devons prendre en compte ?

Réponse : Nous vous invitons à chiffer votre offre en vous appuyant sur les prescriptions définies dans le CCTP.

Il est indique? dans le CCTP "double lisse de protection formant stop-chute" et sur les plans il est indique? que c'est le lot serrurerie qui les doit : que doit-on pre?voir ?

Réponse : Les doubles lisses doivent être posé par le menuisier extérieur conformément aux prescriptions du CCTP.

Sur les plan il est indique? "grille anti-rongeur" dans notre lot mais il n'y a aucun de?tail dans le CCTP.

Réponse : Nous vous invitons à nous préciser la localisation sur les plans dont vous faites mention.

Est-ce que le contreplaque? 10 mm décrit dans le cctp correspond au cadre bois pe?riphe?rique e?p 25 mm des plans de de?tails ? : Que doit-on pre?voir ?

Réponse : Nous vous invitons à nous préciser les détails concernés.

Cordialement,

Le service de la Commande Publique

[25/03/2025 à 14:01:48] Bonjour,

Dans le règlement de consultation, il est demandé pour le lot 8 le certificat « Fourniture et pose de menuiserie intérieure en bois (technicité confirmée) » de chez Qualibat.
Nous sommes en cours de certification pour cette qualification et nous devrions être qualifié pour ce marché.
Pouvons-nous concourir en vous présentant en attendant des références de marchés similaires ?

Merci d’avance

Questions / Réponses

[04/04/2025 09:20:34] Bonjour,

Oui, vous pouvez tout à faire concourir. Vous pouvez présenter des équivalences ou des références attestant de votre technicité.

Cordialement,

Le service de la Commande Publique

[21/03/2025 à 15:42:17] Bonjour,

Lot 01 Gros œuvre

Pouvez-vous nous confirmer la possibilité de réaliser les voiles B.A en prémur.

Cordialement.

[04/04/2025 09:19:30] Bonjour,

Oui, vous pouvez réaliser des voiles BA en prémur. En revanche, la plupart resteront visible, ils devront être d'une qualité impeccable et irréprochable.

Cordialement,

Le service de la Commande Publique

[18/03/2025 à 16:13:51] Bonjour,
Pouvez-vous nous indiquer si les plans sont identiques au premier appel d'offre ou s'il y a du changement ?
Merci.
Cordialement.

[19/03/2025 11:18:05] Bonjour,

Les plans sont identiques au premier appel d'offre. Les pièces écrites sont en revanche modifié en fonction des lots.

Cordialement,

Le service de la Commande Publique