



Ville de LAON

REGISTRE DES QUESTIONS

INFORMATIONS CONCERNANT L'ANNONCE

Collectivité :	Ville de LAON
Type d'annonce :	Avis d'appel à la concurrence
Type de procédure :	Procédure adaptée ouverte pour les travaux compris entre 90 000 euros HT et 5 538 000 euros
Référence :	20250305
Date de mise en ligne :	Le jeudi 27 mars 2025 à 14:30:01
Date de clôture :	Le mardi 22 avril 2025 à 12:00:00
Titre :	Création d'une cour naturelle au groupe scolaire Louise Macault à LAON.

REGISTRE DES QUESTIONS / REPONSES REPONDUES

Questions / Réponses

[10/04/2025 à 16:52:05] Bonjour, il est demandé un plan de retrait canalisation amiante mais il n'y a pas de rapport amiante concernant les canalisations nous ne pouvons donc pas estimer le prix d'un plan de retrait, ce prix est-il nécessaire? ou avez vous d'autres informations afin que nous puissions l'estimer?

Questions / Réponses

[11/04/2025 11:04:33] Bonjour,

Pour faire suite à votre demande, le Maître d'œuvre de l'opération suppose que le réseau EP de l'école élémentaire est actuellement en amiante.

Le rapport sur le réseau ne le précise pas, mais la vidéo laisse un doute sur la nature du réseau.

Le réseau sera repris dans le cadre de l'opération et l'ancien sera inerté.

Dans le cadre de la reprise du réseau, il est nécessaire de supprimer le réseau existant aux points de raccordement (gouttière, raccordement sur réseau existant). D'où le plan de retrait amiante.

Des sondages seront réalisés en amont avec le prix 100.3 et permettront de confirmer ou non la présence d'amiante sur cette canalisation.

Restant à votre disposition pour tout complément d'information si nécessaire,

Le service Marchés publics.