

REGISTRE DES QUESTIONS

INFORMATIONS CONCERNANT L'ANNONCE

Collectivité :	Commune de Maxéville
Type d'annonce :	Avis d'appel à la concurrence
Type de procédure :	Procédure adaptée ouverte pour les travaux compris entre 90 000 euros HT et 5 538 000 euros
Référence :	PEP-2025-03
Date de mise en ligne :	Le vendredi 28 mars 2025 à 13:10:02
Date de clôture :	Le lundi 28 avril 2025 à 17:00:00
Titre :	RENOVATION DES INSTALLATIONS DU STADE DARNYS
Descriptif :	Rénovation des installations du Stade DARNYS Travaux de rénovation des installations du Stade DARNYS en vue de l'accessibilité et l'homologation.

REGISTRE DES QUESTIONS / REPONSES REPONDUES

Questions / Réponses

[11/04/2025 à 14:39:22] Lot 2 ELEC

Bonjour , doit-on prévoir du chemin de câble comme demander au CCTP chapitre 2.7 ? aucune ligne a ce sujet dans le DPGF. De plus lors de la visite un chemin de câble était présent dans les faux plafonds.

[16/04/2025 09:13:48] Réponse à la question concernant le lot 2 :

Le chemin de câble existant dans le faux plafond du couloir central peut être utilisé car la place disponible le permet.