

INFORMATIONS CONCERNANT L'ANNONCE

Collectivité :	Commune de POMPEY
Type d'annonce :	Avis d'appel à la concurrence
Type de procédure :	Procédure adaptée ouverte pour les travaux compris entre 90 000 euros HT et 5 538 000 euros
Référence :	2025-08
Date de mise en ligne :	Le mercredi 02 avril 2025 à 16:50:01
Date de clôture :	Le mercredi 14 mai 2025 à 12:00:00
Titre :	Rénovation de la salle polyvalente de l'Avant-Garde
Descriptif :	Travaux de réhabilitation de la grande salle et ses annexes

REGISTRE DES QUESTIONS / REPONSES REPONDUES

Questions / Réponses

[10/04/2025 à 15:13:17] Bonjour,
Sauf erreur de notre part, merci de nous envoyer le document (cadre mémoire technique) sous format Word.
Merci d'avance

[11/04/2025 11:00:29] Bonjour,
Il nous semble l'avoir renvoyé lors de la précédente demande. Voici le document.
Bien cordialement

[09/04/2025 à 11:52:53] Rebonjour,
C'est le cadre de réponse à remettre avec notre offre (cadre mémoire technique à compléter par l'entreprise)
que nous aurions besoin au format word. merci

[09/04/2025 16:27:19] Ci-joint document sous format demandé.
Sincères salutations

[09/04/2025 à 07:59:56] Bonjour,
Pourriez-vous nous transmettre le cadre de réponse au format word svp

Questions / Réponses

[09/04/2025 11:01:55] Bonjour,
Veuillez trouver les éléments de réponse en format WORD.
Sincères salutations

[07/04/2025 à 13:57:50] Bonjour,
Concernant le lot 04
- position 2.2.1 du CCTP, devons-nous prévoir un vitrage acoustique Ra, tr 35 dB ? ce n'est pas stipulé pour ces menuiseries (acoustique : sans objet)
- position 2.2.2 du CCTP devons-nous prévoir des stores pour ces menuiseries ? (occultation : store extérieur) mais pas représenté sur les coupes
- concernant les vitrages devons nous respecter le facteur solaire Sw 0.35 demandé page 27 du CCTP ? car si oui il faudra prévoir un vitrage contrôle solaire + acoustique

[08/04/2025 16:12:33] Bonjour,
Voici les éléments de réponses suite à vos questions :
Poste 2.2.1 du CCTP : la maîtrise d'œuvre apporte la confirmation qu'il n'est pas attendu de de performance acoustique pour ce poste.
Poste 2.2.2 du CCTP : Il n'est pas demandé de store extérieur sur ces menuiseries, l'indication portée au CCTP est erronée. La coupe est exacte.
Facteur solaire : La valeur demandée au CCTP est le Sw et non le Sg, il convient de prendre en considération l'ensemble de l' huisserie et non uniquement le vitrage pour atteindre le facteur de 0,35. En principe, la valeur peut être atteinte sans le recours à un vitrage à contrôle solaire.
Sincères salutations

[03/04/2025 à 08:28:16] Lot 09 :
Pour l'ensemble bar, pour les panneaux Organic minéral de Knauf, les voulez vous de couleur ou de teinte standard ?

[03/04/2025 17:31:35] Bonjour,
Pour répondre à la question d'une entreprise, je vous informe que les panneaux Organic Mineral seront en épaisseur 50 mm et en teinte standard autrement appelée "pure" dans la gamme du fabricant.

Bien cordialement

Mathilde DE POLI

[03/04/2025 à 08:07:12] lot 09 :
Les articles 2.2.1.2 et 2.2.1.3 indique dans le titre dimensions 1260x2040 puis dans le descriptif, 1 vantail de 930 + 1 tierce de 730. Il y a un souci de dimensions. Laquelle suivre, le titre ou la prescription ?

Questions / Réponses

[03/04/2025 17:14:22] Bonjour,

Pour répondre à la question d'une entreprise, je vous informe que les portes des postes 2.2.1.2 et 2.2.1.3 présenteront une tierce de 330 mm de large et non 730 mm comme indiqué dans le CCTP.

Bien cordialement

Mathilde DE POLI

[03/04/2025 à 07:43:29] Bonjour,

Pouvez-vous préciser les lots dont la visite est obligatoire.

Cordialement.

[03/04/2025 16:27:24] Bonjour,

Pour répondre à la question d'une entreprise, je vous informe que la visite est obligatoire pour tous les lots.

Bien cordialement

Mathilde DE POLI