REGISTRE DES QUESTIONS

INFORMATIONS CONCERNANT L'ANNONCE

Collectivité :	Commune de Bouy-Luxembourg
Type d'annonce :	Avis d'appel à la concurrence
Type de procédure :	Procédure adaptée ouverte pour les travaux compris entre 90 000 euros HT et 5 538 000 euros
Référence :	135_FET
Date de mise en ligne :	Le lundi 07 avril 2025 à 15:00:01
Date de clôture :	Le vendredi 16 mai 2025 à 17:00:00
Titre :	135_FET Rénovation énergétique salle des fêtes de Bouy-Luxembourg
Descriptif :	Délai d'exécution des travaux : 4 mois compris 1 mois préparation de chantier

REGISTRE DES QUESTIONS / REPONSES REPONDUES

Questions / Réponses

[16/04/2025 à 16:00:17] Bonjour,

Certaines portes apparaissent avec la mention barre antipanique + serrure.

Doit'on comprendre que celles qui n'apparaissent qu'avec barre antipanique n'ont pas de module serrure à l'extérieur?

Cordialement

[17/04/2025 08:53:21] Bonjour,

Réponse : toutes les portes doivent être équipées de barres antipanique et serrures.

Cordialement

[14/04/2025 à 14:45:35] Bonjour,
pourriez vous svp
M'envoyer les plans GO format dwg pour les réservations dans les voiles car on ne peut les déterminer sur le fond archi
merci de votre compréhension

Questions / Réponses

[15/04/2025 17:41:27] Bonjour

Plan DWG déposé.
Vous en souhaitant bonne réception,
Bien cordialement